

Requisitos de las normas de seguridad contra incendios

- 1) Tenga un extintor de incendios y monóxido de carbono en cada piso. El extintor debe estar montado en su ruta de evacuación. Si está guardado en un armario o gabinete, debe haber un cartel en la puerta que indique que hay un extintor en esa zona.
- 2) Simulacros de incendio practicados mensualmente en diferentes horarios y días.
- 3) La chimenea y las estufas de leña deben limpiarse anualmente y registrarse.
- 4) Utilice una ruta de evacuación alternativa una vez al año.
- 5) Su LS observará un simulacro anual.
- 6) Todo el mundo debe evacuar en 3 minutos.
- 7) Debe tener un método de alerta (campana, silbato, alarma de humo) para advertir a los ocupantes de un emergencia.
- 8) Todos los ocupantes de la vivienda deben evacuar cuando se practiquen simulacros.
- 9) Comprobación mensual de los extintores y detectores de monóxido de carbono y registro de cuándo el control se llevó a cabo.
- 10) El registro escrito de cada simulacro debe incluir;
 - a) Fecha y hora
 - b) Número de niños y sus edades
 - c) Número total de personas en el hogar en el momento del simulacro.
 - d) Tiempo que se tardó en evacuar.
 - e) Nombre de la persona que dirige el simulacro.
 - f) Método de alerta utilizado.
- 11) Un aspecto de su plan de emergencia practicado cada dos meses debe incluir a) Enfermedad aguda del niño o del proveedor

- b) Desastre natural, inundación, terremoto, incendio
- c) Refugio en el lugar, encierro
- d) Fuga de gas, derrame de productos químicos, corte de electricidad

12) Las orientaciones para el nuevo personal deben incluir una revisión del plan de emergencia y la evacuación procedimientos.

13) Todos los sustitutos deben recibir formación sobre sus procedimientos de evacuación.

14) Los planes de emergencia deben ser revisados anualmente, cuando se realicen revisiones recuerde

Compartir el nuevo plan actualizado con las familias, el personal y los adultos del hogar.

15) LS le pedirá que vea su plan.

16) Cuidado nocturno

a) Las rutas de evacuación deben estar iluminadas con luces nocturnas o con la luz del pasillo encendida.

17) Se debe colocar un plano de la planta que identifique las salidas, la evacuación primaria y secundaria rutas.

18) Colocar el plano en un lugar visible.

19) El proveedor debe realizar una inspección diaria para asegurarse de que las rutas de evacuación están despejadas y las salidas utilizables, incluyendo la puerta y las ventanas de escape son operables.

Su LS revisará que se cumplan todos estos requisitos antes de recibir su licencia anual.